

Uvjeti stručne i tehničke sposobljenosti za dobivanje i oduzimanje statusa ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na distribucijskom području GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

Temeljem čl. 14. i 35. Izjave o osnivanju Društva GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1, MB 3276066, OIB 20985255037, Direktorica Društva Tihana Colić donijela je u Zagrebu dana 05.12.2014. godine

UVJETE

STRUČNE I TEHNIČKE OSPOSOBLJENOSTI ZA DOBIVANJE I ODUZIMANJE STATUSA ISPITIVAČA PLINSKE INSTALACIJE SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Gradska plinara Zagreb d.o.o., (u dalnjem tekstu: GPZ) operator distribucijskog sustava plina na svom distribucijskom području, temeljem čl. 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95), čl.12 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 56/10), čl.42 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN158/13), Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija - PRAVILNIK HSUP P-601.111/II. izdanje od studenog 2011. odredila je, uvjete stjecanja i oduzimanja statusa ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na distribucijskom području GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

Članak 2.

(1) Ovim aktom propisani su uvjeti stjecanja statusa ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima koje moraju zadovoljiti ispitivači plinske instalacije koji traže ovlasti ispitivača za provjeru ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na distributivnom području GPZ, u cilju osiguranja potrebnog nivoa kvalitete izvedenih ispitivanja, kao preduvjet sigurne i ispravne opskrbe plinom i uvjeti oduzimanja stjecanja statusa ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Članak 3.

(1) Provjera dokumentacije o stručnoj sposobljenosti i tehničkoj opremljenosti ispitivača plinske instalacije na distribucijskom području GPZ obavlja se:

- prilikom prvog podnošenja zahtjeva za potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji (dalje u tekstu: Ugovor) kojim ga GPZ temeljem valjanog Ugovora ovlašćuje da u njegovo ime obavlja poslove provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na njegovom distribucijskom sustavu,
- periodički, kod svakog obnavljanja Ugovora za ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP P-601.111/II. Izdanje),
- po potrebi, pri obavljanju nadzora kvalitete obavljanja poslova provjere i ispitivanja.

Definicije

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom aktu imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje područje zaštite od požara, energetski sektor i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovom aktu koriste se i izrazi koji u smislu Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija - PRAVILNIK HSUP P-601.111/II. imaju sljedeća značenja:

Dokaz stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti pravne ili fizičke osobe- obrta- je važeća ovlast za obavljanje poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija jedne od stručnih razina, koju sukladno Pravilniku HSUP izdaje Povjerenstvo

Pravilnik HSUP- Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija - PRAVILNIK HSUP P-601.111/II. izdanje od studenog 2011. na koji je suglasnost za primjenu na distribucijskom području GPZ, dalo Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, broj 511-01-208-UP/I-7151/2-11-1/4 od 20. prosinca 2011.

Povjerenstvo – prema Pravilniku HSUP, čl. 54.

Ispitivač plinske instalacije je tvrtka, pravna ili fizička osoba-obrtnik koja je registrirana za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, te posjeduje važeći dokaz o stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti za obavljanje poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti.

Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima je tvrtka Ispitivač plinske instalacije nemjerenog i mjerenog plina koji je od strane operatora posebno ovlašten za poslove ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na njegovom plinskom distribucijskom sustavu sukladno odredbama ovog akta i Pravilnika HSUP i za to posjeduje sklopljeni valjni ugovor kojim ga operator (GPZ) ovlašćuje da u njegovo ime obavlja poslove ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plina.

Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova (u dalnjem tekstu: Komisija) je imenovano tijelo od strane direktora GPZ, u svrhu provjere dokaza i uvjeta o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti pravne ili fizičke osobe-obrtnika, izvođača radova na plinskom distribucijskom sustavu GPZ i plinskoj instalaciji krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu GPZ.

Ugovor o poslovnoj suradnji – ugovor kojim operator (GPZ) ovlašćuje Ispitivača plinske instalacije da u njegovo ime obavlja poslove provjere ispravnosti i propusnosti plinskih instalacija krajnjih kupaca na distribucijskom području GPZ.

Uvjeti dobivanja statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Članak 5.

(1) Status Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima tvrtka/obrt može dobiti ukoliko dostavi slijedeće:

- Ispunjeno i potpisano, od strane ovlaštene osobe, obrazac kontrolne liste – ČEK LISTA (vidi PRILOG 1) objavljeno na internetskim stranicama GPZ.
- Obrnicu odnosno izvod iz sudskog registra gdje je upisana djelatnost: Ispitivanje plinskih instalacija i/ili tehničko ispitivanje i analiza.
- Preslika svjedodžbe plinoinstalatera.
- Dokaz zaposlenosti voditelja ispitivanja plinskih instalacija i djelatnika-ispitivača kod podnositelja zahtjeva (dokument izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te radno iskustvo u plinoinstalaterskoj struci najmanje 5 godina.
- Uvjerenja izdana od Povjerenstva HSUP-a za stjecanje ovlasti za tvrtku/obrta ispitivača plinskih instalacija, voditelja ispitivanja plinskih instalacija i djelatnika - ispitivača.

- Izjavu odgovorne osobe tvrtke/obrta, potpisane i ovjerenom žigom, kojom potvrđuje da će radove izvoditi sukladno s odredbama Pravilnika HSUP, posebnim zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih propisa u području distribucije plina i javnog komunalnog gospodarstva koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području GPZ (vidi PRILOG 2).

Članak 6.

(1) Ispitivač plinske instalacije može steći status Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na distributivnom području GPZ potpisivanjem Ugovora ako:

- zadovolji uvjete propisanim sukladno čl. 5. ovih Uvjeta,
- prije potpisivanja Ugovora, a nakon pozitivnog zaključka Komisije, izvrši uplatu naknade za izdavanje ovlaštenja prema Cjeniku nestandardnih usluga GPZ u Centru za korisnike GPZ, Radnička 1, 10000 Zagreb,
- potpiše Ugovor iz čl. 4.

Podnošenje zahtjeva za dobivanje i nastavak statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Članak 7.

(1) Zahtjev za dobivanje statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima podnosi pisano urudžbenim putem tvrtka, pravna ili fizička osoba-obrtnik – ispitivač plinske instalacije GPZ na adresu:

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova
Radnička cesta 1, p.p. 132
10 000 ZAGREB

i sve također u elektroničkom obliku u pdf formatu na e-mail info@plinara-zagreb.hr.

(2) Zahtjevu za dobivanje statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ispitivač plinske instalacije prilaže dokumente propisane ovim Uvjetima.

(3) Nastavak statusa bez prekida Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ostvaruje se podnošenjem zahtjeva 30 dana prije isteka Ugovora uz prilaganje dokaza svih propisanih Uvjeta. Zahtjevi pristigli nakon isteka Ugovora obrađuju se kao da se zahtjev podnosi prvi put.

Uvjeti gubitka statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Članak 8.

(1) Gubitak statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima nastupa ako ne ispunjava svoje obveze iz Ugovora prema GPZ-u. Do gubitka statusa Ovlaštenog ispitivača dolazi u slučajevima kada GPZ nadzorom ili provjerom utvrdi da:

- je došlo do promjene u strukturi zaposlenih radnika temeljem kojih je dobiven status Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, a bez pravovremene dojave Komisiji;
- je istekao rok važenja pojedinih dokumenata izdanih s rokom važenja, a Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvodi radove ispitivanja plinskih instalacija;
- se radovi ne izvode sukladno odredbama: Pravilnika HSUP P-601.111/ II. izdanje, posebnim zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih propisa u području distribucije plina i javnog komunalnog gospodarstva koji su prihvaci i važeći na distribucijskom području GPZ;
- ne dostavlja dokumentaciju vezanu na Ispitni izvještaj, odnosno obavljena ispitivanja u GPZ sukladno Ugovoru;
- je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvodio neovlaštene radove na plinskoj instalaciji;
- je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima neovlašteno demontirao plinomjer;
- je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima utvrdio propusnost ili neispravnost plinske instalacije, a da pri tome nije uputio korisnika na proceduru sanacije i obavijestio GPZ;
- je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvođenjem radova omogućio neovlaštenu potrošnju plina.

(2) U slučajevima gubitka statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, Komisija o tome obavještava pisanim putem:

- tvrtku/obrt kome je uskraćen navedeni status;
- direktoru Društva GPZ;
- stručnoj službi GPZ;
- MUP-u, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Savska 1, 10000 Zagreb;
- MUP-u, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Ilica 335, 10000 Zagreb;
- Gradske ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb;
- Povjerenstvu za izdavanje uvjerenja od strane HSUP-a, Heinzelova 9/II, 10000 Zagreb;
- Udruženju obrtnika, Sekcija plinoinstalatera i plinoservisera, Trg Mažuranića 12, 10000 Zagreb.

Završne odredbe

Članak 9.

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 05.12.2014.

GRADSKA PLINARICA ZAGREB
d. o. o.
ZAGREB — Radnička cesta 1

Direktorica Društva

Tihana Colić, dipl. ing.

PRILOG 1 – OBRASCI KONTROLNIH LISTA - ČEK LISTE

	ČEK LISTA za manje od 350kW	
	za pregled dostavljene dokumentacije za provjeru stručno tehničke sposobnosti ispitivača plinske instalacije ukupne instalirane snage 350kW i manje	
		Interni br: ISP P I -xx/2014 br. stranice 1/1
Naziv obrta / tvrtke		Ime i prezime vlasnika
R. BR.	TRAŽI SE	VJERODOSTOJNI PODACI I IZJAVE
1.	Adresa obrta / tvrtke	
2.	E-mail kontakt	
3.	Kontakt broj telefona	
4.	IBAN tvrtke / obrta	
5.	OIB tvrtke / obrta	
6.	Priložen zahtjev ovlaštene osobe za izдавanje ovlaštenja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
7.	Priložena obrtnica odnosno izvod iz sudskog registra – upisana djelatnost: Ispitivanje plinskih instalacija / Tehničko ispitivanje i analiza	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
8.	Priložena svjedodžba plinoinstalatera (radno iskustvo u plinoinstalaterskoj struci najmanje 5 godina)	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...
9.	Priložen dokaz zaposlenosti plinoinstalatera kod podnositelja zahtjeva izdano od HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...
10.	Priloženo uvjerenje HSUP za obrt/tvrtku – stručna razina A-II	Datum isteka uvjerenja za tvrtku / obrt:
11.	Priloženo uvjerenje HSUP za voditelja ispitivanja – stručna razina B-II	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...
12.	Priloženo uvjerenje HSUP za ispitivača (popis imena) – stručna razina C-II	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...
13.	Priložena dokumentacija je na hrvatskom jeziku ili je prevedena od ovlaštenog prevoditelja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
14.	Priložena Izjava iz Uvjeta	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
15.	Postojeći ili novi „ISPITIVAC“	POSTOJECI NOVI
Ovlaštena osoba obrta / tvrtke:		Datum: Potpis:

NAPOMENA:

podatke o obrtu / tvrtki potrebno je upisati u tablicu kompjuterski, zatim ručno zaokružiti DAVNE i potpisati te cijelokupnu dokumentaciju dostaviti pisano unudžbenim putem u GPZ i u elektroničkom pdf formatu skenirano na info@plinara-zagreb.hr.



ČEK LISTA za veće od 350kW

za pregled dostavljene dokumentacije za provjeru stručno
tehničke osposobljenosti ispitivača plinske instalacije
ukupne instalirane snage veće od 350kW

Interni ref:
ISP PL -xx-2014
br. stranice 1/1

Naziv obrta / tvrtke		Ime i prezime vlasnika	
R. BR.	TRAŽI SE	VJERODOSTOJNI PODACI I IZJAVE	
1.	Adress obrta / tvrtke		
2.	E-mail kontakt		
3.	Kontakt broj telefona		
4.	IBAN tvrtke / obrta		
5.	OIB tvrtke / obrta		
6.	Prišložen zahtjev ovlaštene osobe za izdavanje ovlaštenja	DA	NE
7.	Prišložena obrtnica odnosno izvod iz sudskog registra – upisana djelatnost: Ispitivanje plinskih instalacija / Tehničko ispitivanje i analiza	DA	NE
8.	Prišložena svjedodžba plinoinstalatera (radno iskustvo u plinoinstalaterskoj struci najmanje 5 godina)	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...	Godina stjecanja zvanja plinoinstalatera: 1. 2. 3. ...
9.	Prišložen dokaz zaposlenosti plinoinstalatera kod podnositelja zahtjeva izданo od HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...	Godine staža u struci: 1. 2. 3. ...
10.	Prišloženo uvjerenje HSUP za obrt/tvrtku – stručna razina A-IV	Datum isteka uvjerenja za tvrtku / obrt:	
11.	Prišloženo uvjerenje HSUP za voditelja ispitivanja – stručna razina B-IV	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...	Datum isteka uvjerenja: 1. 2. 3. ...
12.	Prišloženo uvjerenje HSUP za ispitivača (popis imena) – stručna razina C-IV	Ime i prezime: 1. 2. 3. ...	Datum isteka uvjerenja: 1. 2. 3. ...
13.	Prišložena dokumentacija je na hrvatskom jeziku ili je prevedena od ovlaštenog prevoditelja	DA	NE
14.	Prišložena Izjava iz Uvjeta	DA	NE
15.	Postojeći ili novi „ISPITIVAC“	POSTOJECI	NOVI
Ovlaštena osoba obrta / tvrtke:		Datum:	Potpis:

NAPOMENA:

podatke o obrtu / tvrtki potrebno je upisati u tablicu kompjuterski, zatim ručno zaokružiti DA/NE i potpisati te cijelokupnu dokumentaciju dostaviti pisano urudžbenim putem u GPZ i u elektroničkom pdf formatu skenirano na info@plinara-zagreb.hr.

PRILOG 2 – OBRAZAC IZJAVE

IZJAVA

kojom ja:

(ime i prezime)

OIB: _____, u svojstvu odgovorne osobe
tvrtke/obrta:

(naziv tvrtke/obrta)

OIB: _____, potvrđujem da ćemo radove izvoditi sukladno s odredbama Pravilnika HSUP P-601.111/II. izdanje, posebnim zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih propisa u području distribucije plina i javnog komunalnog gospodarstva koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

Izjavu dajem u svrhu dobivanja statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na području distribucijskog područja GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

U Zagrebu, dana _____. _____. 201____.

M.P.

(potpis)